Raadsvoorstel

Commissievergadering	**:**	**Ruimte**
Titel	:	Vaststellen wijziging omgevingsplan H21 Ontwikkeling 110 kV-verbinding Donkerbroek-Oosterwolde
Portefeuillehouder/Teamleider	:	C.P. van Burgsteden/W. Buijs
Extern zaak ID (zaakcode)	:	Z2026-00001646

Datum collegevergadering

8 september 2026

Voorgesteld besluit


1. De ‘Nota van ambtshalve wijzigingen’ en de daarin opgenomen ambtshalve wijzigingen vast te stellen;
2. De wijziging omgevingsplan H21 Ontwikkeling 110 kV-verbinding Donkerbroek-Oosterwolde gewijzigd vast te stellen.

Openbaar

Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding

In het 110 kV net van de provincie Fryslân is sprake van diverse knelpunten als gevolg van een toename van het lokale verbruik en een toename van duurzame opwek van energie. Een groot deel van de knelpunten bevindt zich aan de oostkant van de provincie. Het project 110 kV kabelverbinding Oosterwolde maakt onderdeel uit van het programma dat zich richt op het oplossen van deze knelpunten. TenneT wenst hiertoe in de gemeente een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aan te leggen. De ondergrondse kabelverbinding zal worden aangelegd tussen elektriciteitsstation Oosterwolde en mast 110 nabij Donkerbroek, globaal langs de N381. Na aanleg van de ondergrondse kabels wordt de hoogspanningslijn tussen Drachten en Oosterwolde doorverbonden. Daarna worden de hoogspanningsmasten 110 t/m 119 verwijderd.
In figuur 1 zijn de globale ligging van het tracé en te de verwijderen hoogspanningsmasten weergegeven.



Figuur 1 Overzicht hoogspanningstracé

Initiatiefnemer TenneT heeft het plan uitgewerkt en de omgeving hierbij betrokken.

Op 21 april 2026 heeft het college ingestemd met de ontwerpwijziging van het omgevingsplan H21 Ontwikkeling 110 kV-verbinding Donkerbroek-Oosterwolde en besloten dit ontwerp zes weken ter inzage te leggen. Het ontwerp lag van 26 mei 2026 tot en met 21 juli 2026 ter inzage. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de nota van ambtshalve wijzigingen (bijlage 1).

De gemeente heeft één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Daarom moet dit omgevingsplan worden aangepast om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De renvooiweergave (bijlage 2) laat zien welke regels worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd om het project planologisch toe te staan. Nu wordt de raad gevraagd het omgevingsplan vast te stellen en in te stemmen met de nota van ambtshalve wijzigingen. De wijziging van het Omgevingsplan kan ook via de volgende link worden bekeken https://rx-base.nl/viewer/7167577c-9dfa-4cc6-bbf7-1248cccdda98/decision.

Argumenten

1.1 Er zijn ambtshalve wijzigingen doorgevoerd
Ten opzichte van de ontwerp-wijziging omgevingsplan is de locatie van de crossbondingsput gewijzigd in het omgevingsplan. Daarnaast was in de motivering een onjuist oud tracé weergegeven. Beide verbeeldingen zijn nu aangepast. De wijzigingen zijn te vinden in de nota van ambtshalve wijzigingen (bijlage 1).

2.1 Er is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (etfal).
Er is een wijziging omgevingsplan opgesteld om aan te tonen dat de beoogde ontwikkeling leidt tot een etfal-situatie. Deze wijziging omgevingsplan bestaat uit een regelset voor het plangebied en een motivering. Onderstaande is onderdeel van deze motivering:
- Een omschrijving van het plan;
- Een toetsing van het plan aan beleid en regelgeving van Rijk, provincie en gemeenten;
- Een toetsing op de aspecten van de fysieke leefomgeving, dit vergezelt met de noodzakelijke onderzoeken;
- Een toelichting op de financieel-economische- en de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
Uit de motivering blijkt dat het planvoornemen leidt tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

2.2 De omgeving is betrokken bij en geïnformeerd over de planvorming.
In de motivering is een paragraaf gewijd aan participatie, dit onder het hoofdstuk maatschappelijke uitvoerbaarheid. Hieronder samenvattend de inhoud van deze paragraaf: - Alle grondeigenaren en gebruikers waarvan percelen worden geraakt door de voorgenomen kabelverbinding zijn persoonlijk benaderd en geïnformeerd over het voornemen. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Daarnaast is initiatiefnemer voornemens om voorafgaand aan de uitvoering een informatieavond te organiseren voor de omgeving, zodat betrokkenen tijdig worden meegenomen in de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

2.3 De stikstofdepositie leidt niet tot significante gevolgen
Het wijzigen van het omgevingsplan leidt in de aanlegfase van de hoogspanningsleiding tot een stikstofdepositie van maximaal 0,02 mol N/ha op een deel van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Fochteloërveen, Bakkeveense Duinen, Norgerholt en Wijnterperschar. Daarom is voor het plan een (ecologische) voortoets opgesteld. In de voortoets wordt onderzocht of het plan negatieve effecten heeft op de Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Fochteloërveen, Bakkeveense Duinen, Norgerholt en Wijnterperschar.

De conclusie is dat de extra depositiebijdrage geen significante gevolgen kan hebben voor de instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Fochteloërveen, Bakkeveense Duinen, Norgerholt en Wijnterperschar. Dat betekent dat geen passende beoordeling nodig is en er (dus) geen vergunningplicht is en de wijziging van he omgevingsplan ter inzage gelegd kan worden.

De ecologische voortoets is als bijlage 11 opgenomen van de bijlagen bij de toelichting (bijlage 2).

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële toelichting

Kostenverhaal houdt de verplichting voor de gemeente in om er in dat geval voor te zorgen dat de kosten, die zij maakt om deze ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, verhaald worden op de initiatiefnemer. In artikel 13.13 van de Omgevingswet staat aangegeven dat bij de volgende planologische besluiten het kostenverhaal aan de orde kan zijn:

- bij het wijzigen van het omgevingsplan;
- bij een omgevingsvergunningaanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De aanleg van een kabelverbinding en bouw opstijgpunt (bouwwerk geen gebouw zijnde) zijn geen kostenverhaal plichtige activiteiten volgens artikel 8.13 van het Omgevingsbesluit.

Sustainable Development Goals (SDG's)

Met de wijziging van het omgevingsplan wordt bijgedragen aan de oplossing van de netcongestie. Dit zorgt voor een betere verdeling van de duurzaam opgewekte energie en geeft meer ruimte voor energiegebruik van onze ondernemers.



Inwonersparticipatie

Zie argument 2.2.

Publicatie voor bekendmaking

De gemeenteraad stelt de wijziging omgevingsplan 'H21 Ontwikkeling 110 kV-verbinding Donkerbroek-Oosterwolde' vast. Met deze wijziging van het omgevingsplan wordt de nieuw aan te leggen hoogspanningsleiding mogelijk gemaakt en beschermd.

Vervolg

Planning & communicatie

De vaststelling van het omgevingsplan wordt door de gemeente bekendgemaakt via publicatie in het Gemeenteblad.

Daarnaast publiceert de gemeente de tekst ook in het huis-aan-huisblad. Dit is niet verplicht, maar helpt om inwoners goed te informeren.

De wijziging van het omgevingsplan treedt vier weken na de bekendmaking in werking.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris , burgemeester.

Bijlagen

1. Nota van ambtshalve wijzigingen
2. Renvooiweergave wijziging omgevingsplan H21 Ontwikkeling 110 kV-verbinding Donkerbroek-Oosterwolde

Extern zaak ID (zaakcode) : Z2026-00001646

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2026;

gelet op artikelen 2.4, 4.19, 16.30, 16.23 eerste lid, 16.78 van de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

- van 26 mei 2026 tot en met 21 juli 2026 de ontwerp wijziging omgevingsplan ‘H21 Ontwikkeling 110 kV-verbinding Donkerbroek-Oosterwolde’ voor iedereen ter inzage heeft gelegen;
- van de terinzagelegging van de ontwerp wijziging omgevingsplan ‘H21 Ontwikkeling 110 kV-verbinding Donkerbroek-Oosterwolde’ op de voorgeschreven wijze openbare kennisgeving is gedaan;
- iedereen in de gelegenheid is gesteld om gedurende de genoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp wijziging omgevingsplan naar voren te brengen;
- van deze mogelijkheid geen gebruik is gemaakt;
- dat in de ‘Nota van ambtshalve wijzigingen’ de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen;
- dat de inhoud wordt onderschreven en geacht wordt hier te zijn opgenomen.

Besluit

1. De ‘Nota van ambtshalve wijzigingen’ en de daarin opgenomen ambtshalve aanpassingen vast te stellen;
2. De wijziging omgevingsplan H21 Ontwikkeling 110 kV-verbinding Donkerbroek-Oosterwolde gewijzigd vast te stellen.

Besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2026

, griffier. , voorzitter.